

臺北市政府都市發展局 會勘紀錄表

會勘事由	本市大巨蛋會勘 108 年 7 月份第 1 次 現場抽查作業		
會勘時間	中華民國 108 年 7 月 2 日 10 時 00 分/13 時 30 分	會勘地點	工地現場
建照號碼	100 建字第 0181 號 建照工程		V
單位	姓名(簽到)	備註	
環保局	徐美雯		
消防局	黃俊瑋		
建管處	陳宥銓		
勞檢處	楊永易		
公會代表	張眾佳 (台灣省結構工程技師公會) 莊金生 (臺北市建築師公會) 施繼昌 (台北市冷凍空調技師公會) 莊均緯 (台北市土木技師公會)		
環保局： 未發現違反環保法令之情事。			
消防局：1、詳附表。 2、其他：宣導施工人員加強用火、用電安全。			
建管處：1、詳附表。 2、其他：			
勞檢處：請加強注意屋頂作業安全。			
公會代表： 1、高空作業請注意人員安全維護及避免人員中暑。 2、廠商現場儲冰槽放置位置，研判在排水系統施工時有遷移之必要。 3、考量儲冰槽體積過大，將儲冰槽移至原設計位置，以避免影響緊急救災之動線，維持工地安全，尚屬合理。			