

公告：本廠於 106 年 5 月 25~26 日進行上半年固定污染源煙道戴奧辛污染物定期檢測，檢測結果如下表：

取樣時間	平均值 (ng-TEQ/Nm ³)	採樣爐別	採樣單位	檢驗單位
106.3.14 、 106.3.16	0.044	第四號爐	九連環境開發股份有限公司	九連環境開發股份有限公司
106.5.25 106.5.26	0.032	第二號爐	九連環境開發股份有限公司	九連環境開發股份有限公司
排放標準	0.1 ng-TEQ/Nm ³			