

公告：本廠於 107 年 1 月 2~5 日進行上半年固定污染源煙道戴奧辛污染物定期檢測，檢測結果如下表：

取樣時間	平均值 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	採樣爐別	採樣單位	檢驗單位
107.1.2 、 107.1.3	0.034	第二號爐	九連環境開發股份有限公司	九連環境開發股份有限公司
107.1.4   107.1.5	0.026	第四號爐	九連環境開發股份有限公司	九連環境開發股份有限公司
排放標準	0.1 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>			