

公告本廠 111 年上半年煙道戴奧辛檢測結果。

## 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

Muzha Refuse Incineration Plant, Department of Environmental Protection,  
Taipei City Government

### 111 年上半年煙道戴奧辛檢測結果

Dioxin Emission Testing Report  
For the Six Months Ended June 30, 2022

取樣時間 Date of Sampling	平均值 Mean Value (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	採樣爐別 Tested Incinerator	採樣單位 Sampling Organization	檢驗單位 Analysis Organization
111.1.22、 111.1.24	0.057	第二號爐 P002	九連環境開發 股份有限公司	九連環境開發 股份有限公司
111.1.25   111.1.26	0.036	第一號爐 P001	九連環境開發 股份有限公司	九連環境開發 股份有限公司
排放標準 Emission Standard	0.1 ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>			

註：1. 依 92 年 8 月 20 日行政院環境保護署修正發布「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第 8 條第 3 項及「固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法」第 5 條規定，自 93 年 1 月 1 日起，焚化爐每年應定期檢測煙道排氣中戴奧辛污染物 2 次。