

公告本廠 111 年第 3 季固定污染源空氣污染物定期檢測結果。

## 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

Muzha Refuse Incineration Plant, Department of Environmental Protection, Taipei City Government

### 111 年第 3 季煙道檢測結果

Air Pollutant Emissions Testing Report  
For the Three Months Ended Sep 30, 2022

檢驗項目 Air Pollutant	檢測值 Detection value	法規排放標準. Emissions Standard
粒狀污染物 mg/Nm <sup>3</sup> Particulate Pollutant	2	90
總硫氧化物 ppm Sulfur Oxides	ND (<2)	150
總氮氧化物 ppm Nitrogen Oxides	82	220
一氧化碳 ppm Carbon Monoxide	16	150
氯化氫 ppm Hydrogen Chloride	ND (<2)	60
鉛及其他化合物 mg/Nm <sup>3</sup> Plumbum(Lead)	<0.0114	0.2
鎘及其他化合物 mg/Nm <sup>3</sup> Cadmium	<0.00060	0.02
汞及其他化合物 mg/Nm <sup>3</sup> Mercury	0.0032	0.05

檢測日期：111 年 8 月 10、11 日及 9 月 30 日