

臺北市立聯合醫院（南港健康中心） 111 年 11 月  
107 至 112 年度飲用水設備租賃財務採購案月維護保養單

飲水機

項次	項目/地點	1	2							
		1F	7F							
1	濾材更換 (①、②、③、④、⑤)	①	①							
2	濾罐清洗	✓	✓							
3	漏電斷路器測試	✓	✓							
4	定時排放設定確認	✓	✓							
5	出水狀況確認	✓	✓							
6	設備外觀無損壞、清潔維護	✓	✓							
7	備註									
使用科室簽章/日期										

備註：【項次 1】濾材更換頻率為 (①5 $\mu$ m pp 每月乙次②活性碳每 3 個月乙次③1 $\mu$ m pp 每 9 個月乙次④薄膜每 24 個月乙次⑤後置顆粒活性碳每 12 個月乙次)，廠商更換完成後於欄位敘明更換濾材編號；機關有權得依現場供水狀況縮短濾材更換週期。

(1) 完成項目請打『✓』，異常狀況請於備註欄內敘明，並應於 48 小時內修復完成。

(2) 實施月維護保養作業時需由機關人員會同，維護完成後需保持現場環境清潔及地面乾燥。並將本表送交機關承辦人員。

維護日期： 111 年 11 月 7 日

維護技術人員： 張忠義

機關會同人員： 辦事員楊修為

賀琮(成)(立)事業有限公司

LINE ID: @360qoald

Co19

客戶編號: 1558

區域: 南港

【送貨單】

TEL: 02-27861100

銷貨日期: 22/11/17

: 健康-南港一

承辦人: 黃小姐

統一編號: 03813706

發票號碼:

: 南港健康服務中心

聯絡電話: 02-27825220

二聯  現金  應收款

: 台北市南港路一段360號7樓

三聯  支票  扣預付款

應帳: 594

數量	價格	小計	備註
2	282.9	565.8	

現金  
支票  
扣預付款  
支票號碼

兌現日期

收款日期

存根—白

業務—藍

客戶—紅

會計—黃

領料:

收受產品時已確認下列事項:  
 圖書及保證書均已隨產品交付無誤。  
 之警告,警告標牌確已完整張貼。  
 未付清價金前,所有權仍屬本公司,貴客戶之簽章視  
 同條件買賣。  
 保費維修時,均附檢修進水排水電源等安裝工程。

合計: 566 稅金: 28 總計: 594

水源: 自來水 地下水 其它  
 安裝瀾水斷路器? 是 否  
 安裝減壓閥? 是 否  
 水流壓力: 公斤  
 水質檢測: ppm

客戶簽名

*(Handwritten signature)*

退回空瓶: 瓶

區忠孝東路六段65號1樓 銀行帳號:  
 提供後五碼( )以便公司對帳。