台北市南港區健康服務中心 115年08月
飲用水設備租賃財物採購案月維護保養單(飲水機)

項次	項目/地點	1	2	3	4	5	6	7
		1F	7F					
1	濾材更換（①、②）							
2	漏電斷路器測試	V	V					
3	定時排放設定確認	V	V					
4	出水狀況確認	V	V					
5	備註							
使用科室簽章/日期		115.8.4	115.8.4					

備註

(1)第1類飲水機濾材更換頻率：①5μm pp及②活性碳每3個月乙次。

(2)填表說明：每月完成維護項目請打『∨』，如查有異常狀況或執行維護項目以外之設施（備)檢修作業，請於備註欄

(3)實施月維護保養作業時應事先知會機關，維護完成後需保持現場環境清潔及地面乾燥。

維護日期：115年8月4日　　維護技術人員：張忠義　　機關會同人員 約僱修護員王作寬