

# 臺北大巨蛋安全體檢小組委員會第九次會議 會議紀錄

- 壹、會議時間：104年4月2日（星期一）下午5時整
- 貳、會議地點：市政大樓北區11樓林副市長辦公室
- 參、會議主席：林副市長欽榮                      記錄：邱曉羣、林靖凱
- 肆、出席及列席單位及人員：  
林召集人欽榮、林委員洲民、吳委員俊鴻、黃委員治峯、陳委員亮全、陳委員柏森、吳委員貫遠、臺北市政府體育局
- 伍、報告事項：(略)
- 陸、綜合討論：(略)
- 柒、結論：
- 一、電腦模擬可以做為輔證檢視整體園區A、B、C、D、E各棟建築設計所可能存在逃生避難發生困難以及逃生不及的盲點與問題。
  - 二、遠雄規劃設計單位3月31日所檢送之大巨蛋模擬設定亦為一般模式，是沒有考慮危險情境，並非以避難模式進行。再者，遠雄所自行模擬的情境是否有椅子？該項疑問並於下次會議再向遠雄規劃設計團隊詢問確認。
  - 三、地下停車場安全梯步行距離雖建築相關法令沒有規定，惟距離過長，則不利逃生與救災。
  - 四、體檢報告書格式及說明方式要一致，語氣再簡潔，另報告書架構需先確認，請本小組各委員2天內提供修正意見。