公開類	水利工程處每半年終了20日內編報		編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	113.12.26北市主公統字第1133011885號函修訂	表　　號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況

中華民國 115 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站座數(座)	抽水機設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(立方公尺/秒)	抽水量(立方公尺/秒)	運轉次數(臺次)①	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	馬力(H.P)	總計	開門	閥門	
總計		**88**		**429**			**2,252.82**	**32,497**				**297,943**	**582**	**147**	**435**	不含已完工未驗收接管部分
基隆河系合計		**37**		**203**			**1,432.84**	**10,498**				**178,440**	**256**	**77**	**179**	
正式站計		37		203			1,432.84	10,498				178,440	256	77	179	
撫遠	松山區		111.06	5	1.50	5.50	27.50	326	7.50	柴油	819	4,095	6	1	5	
松山	松山區		小計	3			12.50	224				1,705	4	1	3	
			96.02	1	1.35	4.50		91	5.70	柴油	715					
			87.02	2	1.35	4.00		133	5.80	柴油	495					
南京	松山區		111.06	3	1.50	5.50	16.50	160	5.25	柴油	850	2,550	5	2	3	
濱江	中山區		小計	6			38.00	411				5,100	4	3	1	
			115.02	2	1.35	5.00		135	6.90	柴油	650					
			115.02	4	1.65	7.00		276	7.30	柴油	950					
民生	中山區		111.06	5	1.20	4.00	20.00	194	6.24	柴油	310	1,550	6	1	5	
長安	中山區		90.05	4	1.50	5.00	20.00	266	5.20	柴油	750	3,000	6	2	4	
民權	中山區		94.09	1	1.20	4.00	4.00	45	3.40	電動	315	315	2	1	1	
圓山	中山區		89.12	6	1.35	4.34	26.04	389	8.20	柴油	714	4,284	8	2	6	
長春	中山區		小計	2			3.00	138				207	3	2	1	
			96.02	1	0.52	0.50		83	5.00	電動	60					
			102.06	1	1.20	2.50		55	3.50	電動	147					
錦州	中山區		小計	5			9.00	389				675	7	2	5	
			103.12	2	0.80	0.75		85	5.00	電動	75					
			103.12	3	1.35	2.50		304	3.50	電動	175					
中山	中山區		小計	9			79.00	505				8,159	11	2	9	
			102.10	5	2.00	10.00		316	6.60	柴油	1,007					
			102.10	2	1.65	6.50		103	6.60	柴油	907					

填表　　審核　　業務主管人員　　中華民國 115 年 7 月 1 日編製

資料來源：本處抽水站管理科。

填表說明：本表一式5份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)、1份送本府工務局水利科，1份送本處會計室，1份自存。

附　　註：①下半年資料係全年資料。

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報		編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	113.12.26北市主公統字第1133011885號函修訂	表　　號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續1)

中華民國 115 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站座數(座)	抽水機設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(立方公尺/秒)	抽水量(立方公尺/秒)	運轉次數(臺次)①	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	馬力(H.P)	總計	開門	閥門	
			96.02	2	1.50	8.00		86	7.00	柴油	655					
大直	中山區		小計	12			53.20	554				7,884	16	4	12	
			98.05	4	1.35	4.50		155	6.90	柴油	715					
			115.02	2	1.35	5.00		72	6.90	柴油	850					
			92.02	6	1.40	4.20		327	6.30	柴油	554					
大直二	中山區		110.07	5	1.35	4.00	20.00	283	5.66	柴油	225	1,125	5	-	5	
建國	中山區		小計	9			118.80	516				16,491	5	2	3	
			96.01	6	2.24	14.80		324	6.50	柴油	1,998					本站
			106.11	3	2.20	10.00		192	5.40	柴油	1,501					
新生	中山區		小計	16			151.20	911				18,448	15	3	12	
			96.01	4	2.24	14.80		224	5.00	柴油	1,544					本站
			98.03	4	2.40	14.00		265	6.50	柴油	1,944					
			88.01	2	1.20	5.00		76	4.75	柴油	469					特一左
			88.05	2	1.50	5.00		116	6.00	柴油	581					特一右
			92.05	4	1.35	4.00		230	5.80	柴油	599					特一右
林森	中山區		107.02	6	1.80	8.00	48.00	351	4.39	柴油	794	4,764	7	1	6	
北安	中山區		小計	8			55.00	299				7,637	11	3	8	
			85.02	3	1.50	5.00		107	5.80	柴油	714					
			85.02	5	1.80	8.00		192	5.80	柴油	1,099					
環山	中山區		小計	6			39.00	257				5,332	9	3	6	
			84.11	1	1.50	5.00		56	6.80	柴油	786					
			84.11	2	1.50	5.00		38	6.80	電動	542					
			84.11	3	1.80	8.00		163	6.80	柴油	1,154					
玉成	南港區		小計	11			234.10	619				29,308	13	6	7	
			109.05	7	3.00	26.30		350	5.20	柴油	3,000					

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報		編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	113.12.26北市主公統字第1133011885號函修訂	表　　號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續2)

中華民國 115 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站座數(座)	抽水機設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(立方公尺/秒)	抽水量(立方公尺/秒)	運轉次數(臺次)①	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	馬力(H.P)	總計	開門	閥門	
			99.04	4	2.20	12.50		269	7.25	柴油	2,077					
成功	南港區		85.07	4	1.80	8.00	32.00	317	5.80	柴油	1,099	4,396	6	2	4	
南港	南港區		小計	5			25.00	270				2,666	9	4	5	
			86.06	4	1.50	5.00		230	5.80	電動	509					
			96.02	1	1.50	5.00		40	6.10	電動	630					
經貿	南港區		92.07	2	1.50	1.50	3.00	127	4.50	電動	174	348	3	1	2	
福山	南港區		小計	4			5.20	126				434	3	1	2	
			93.07	2	1.00	2.00		26	4.80	電動	117					
			96.07	2	0.40	0.60		100	8.00	電動	100					
勤力	南港區		96.05	3	0.90	0.90	2.70	51	2.94	電動	60	180	3	2	1	
南深右	南港區		96.05	3	0.90	1.10	3.30	73	4.65	電動	113	339	3	2	1	
南深左	南港區		96.05	3	0.60	0.45	1.35	41	4.95	電動	53	159	4	1	3	
誠正	南港區		98.01	3	1.00	1.75	5.25	28	4.50	電動	214	642	2	1	1	
大坑左	南港區		98.01	2	0.70	0.45	0.90	7	3.50	電動	44	88	4	1	3	
大坑右	南港區		98.01	2	0.70	0.45	0.90	15	3.50	電動	44	88	4	1	3	
新民權	內湖區		小計	10			74.00	990				10,790	15	3	12	
			85.01	2	1.50	5.00		412	6.80	柴油	775					
			85.01	8	1.80	8.00		578	6.80	柴油	1,155					
港墘	內湖區		小計	8			55.00	422				6,372	11	3	8	
			84.12	3	1.50	5.00		159	4.80	柴油	554					
			84.12	5	1.80	8.00		263	4.80	柴油	942					
南湖	內湖區		85.11	3	1.50	5.00	15.00	33	5.80	電動	462	1,386	5	2	3	
陽光	內湖區		小計	10			71.00	512				7,403	14	4	10	
			86.12	3	1.50	5.00		143	4.80	柴油	531					

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報		編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	113.12.26北市主公統字第1133011885號函修訂	表　　號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續3)

中華民國 115 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站座數(座)	抽水機設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(立方公尺/秒)	抽水量(立方公尺/秒)	運轉次數(臺次)①	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	馬力(H.P)	總計	開門	閥門	
			86.12	7	1.80	8.00		369	4.80	柴油	830					
長壽	內湖區		小計	4			23.00	277				2,700	7	3	4	
			88.05	3	1.50	5.00		213	5.80	柴油	600					
			88.05	1	1.80	8.00		64	5.80	柴油	900					
成美	內湖區		84.04	3	1.50	5.00	15.00	203	4.90	柴油	900	2,700	5	2	3	
康樂	內湖區		小計	5			34.00	18				5,226	6	1	5	
			94.04	2	1.50	5.00		7	7.00	電動	804					
			94.04	3	2.00	8.00		11	7.00	電動	1,206					
康寧	內湖區		小計	7			91.40	151				9,894	9	2	7	
			96.10	3	2.20	12.60		121	4.50	柴油	1,154					
			98.12	4	2.20	13.40		30	4.50	柴油	1,608					

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報		編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	113.12.26北市主公統字第1133011885號函修訂	表　　號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續4)

中華民國 115 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站座數(座)	抽水機設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(立方公尺/秒)	抽水量(立方公尺/秒)	運轉次數(臺次)①	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	馬力(H.P)	總計	開門	閥門	
淡水河系合計		**51**		**226**			**819.98**	**21,999**				**119,503**	**326**	**70**	**256**	
正式站計		30		163			736.88	10,901				101,672	242	64	178	
古亭	中正區		小計	4			9.00	320				1,250	5	1	4	
			101.05	2	1.00	2.50		211	5.10	柴油	300					
			95.03	2	0.91	2.00		109	4.90	柴油	325					
大龍	大同區		小計	4			16.00	299				2,705	5	1	4	
			96.01	3	1.35	4.00		231	6.40	柴油	715					
			90.01	1	1.37	4.00		68	6.25	柴油	560					
六館	大同區		89.06	4	1.35	4.00	16.00	253	7.50	柴油	715	2,860	10	3	7	
雙園	萬華區		小計	10			90.00	599				10,590	19	5	14	
			87.12	1	1.20	3.00		107	5.60	柴油	335					
			87.12	5	1.20	3.00		312	5.60	柴油	335					
			87.12	4	2.60	18.00		180	5.60	柴油	2,145					
貴陽	萬華區		94.10	2	1.35	4.00	8.00	142	6.30	柴油	750	1,500	3	1	2	
忠孝	萬華區		小計	9			58.00	331				8,623	11	2	9	
			94.10	2	1.35	4.00		71	6.00	柴油	750					
			85.12	3	2.00	10.00		183	7.10	柴油	1,569					
			85.12	4	1.50	5.00		77	6.80	柴油	604					
景美	文山區		小計	14			86.00	667				10,820	18	4	14	
			71.10	2	1.35	4.00		113	3.60	柴油	340					
			92.02	2	1.50	5.00		72	4.80	柴油	450					
			95.03	1	1.35	4.00		12	4.10	柴油	465					
			93.12	5	1.80	8.00		269	6.20	柴油	1,155					
			104.11	4	1.80	6.00		201	6.20	柴油	750					
中港	文山區		小計	4			27.00	195				3,909	7	3	4	

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報		編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	113.12.26北市主公統字第1133011885號函修訂	表　　號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續5)

中華民國 115 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站座數(座)	抽水機設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(立方公尺/秒)	抽水量(立方公尺/秒)	運轉次數(臺次)①	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	馬力(H.P)	總計	開門	閥門	
			94.09	1	1.50	5.00		46	6.30	柴油	550					
			90.06	2	1.52	5.00		99	6.24	柴油	712					
			93.03	1	2.00	12.00		50	7.20	柴油	1,935					
道南	文山區		小計	6			31.50	379				5,610	7	1	6	
			95.03	3	1.35	4.50		167	8.00	柴油	820					
			106.12	3	1.65	6.00		212	7.00	柴油	1,050					
實踐	文山區		小計	3			9.00	171				1,070	4	1	3	
			94.09	1	1.20	3.00		52	5.50	柴油	430					
			90.06	2	1.20	3.00		119	5.50	柴油	320					
保儀	文山區		90.07	2	1.00	2.00	4.00	204	6.20	柴油	284	568	4	2	2	
埤腹	文山區		106.12	3	1.35	4.00	12.00	166	4.00	柴油	400	1,200	6	3	3	
萬芳	文山區		112.04	4	1.50	6.00	24.00	238	5.50	柴油	583	2,332	6	1	5	
無名溪	文山區		91.07	3	1.20	3.00	9.00	41	6.50	柴油	400	1,200	4	1	3	
老泉溪	文山區		91.07	3	1.20	3.00	9.00	97	6.50	柴油	400	1,200	4	1	3	
木新	文山區		99.12	2	0.70	1.00	2.00	129	5.20	柴油	147	294	3	1	2	
士林	士林區		小計	12			64.00	870				8,364	17	4	13	
			96.01	2	1.35	4.50		110	7.30	柴油	832					
			83.05	10	1.52	5.50		760	6.40	柴油	670					
迪化	士林區		小計	11			44.00	820				6,940	12	1	11	
			106.12	6	1.35	4.00		414	6.80	柴油	640					
			88.06	5	1.35	4.00		406	6.80	柴油	620					
社子	士林區		小計	5			12.00	547				1,646	7	2	5	
			87.03	1	0.90	2.00		93	6.00	柴油	246					
			90.05	2	1.22	3.00		187	6.00	柴油	375					

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報		編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	113.12.26北市主公統字第1133011885號函修訂	表　　號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續6)

中華民國 115 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站座數(座)	抽水機設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(立方公尺/秒)	抽水量(立方公尺/秒)	運轉次數(臺次)①	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	馬力(H.P)	總計	開門	閥門	
			92.01	2	1.00	2.00		267	5.80	柴油	325					
劍潭	士林區		小計	5			19.00	488				2,936	7	2	5	
			90.05	1	1.35	4.00		88	7.20	柴油	696					
			96.01	2	1.35	4.50		264	8.30	柴油	640					
			92.04	2	1.20	3.00		136	6.90	柴油	480					
福林	士林區		小計	7			42.50	436				6,430	11	4	7	
			100.09	5	1.52	6.50		311	8.45	柴油	1,000					
			92.04	2	1.50	5.00		125	5.80	柴油	715					
芝山	士林區		小計	5			20.00	296				2,765	6	1	5	
			103.12	4	1.40	4.00		240	5.40	柴油	575					
			95.08	1	1.35	4.00		56	5.00	柴油	465					
大南	士林區		90.08	2	0.80	1.00	2.00	206	5.80	柴油	115	230	5	3	2	
文昌	士林區		小計	3			15.50	197				2,150	5	2	3	
			99.06	2	1.50	5.50		137	6.50	柴油	800					
			95.03	1	1.35	4.50		60	6.00	柴油	550					
福德	士林區		小計	5			14.00	312				2,000	10	5	5	
			103.12	4	1.33	3.00		310	6.50	柴油	440					
			84.07	1	1.00	2.00		2	5.50	柴油	240					
東華	北投區		101.09	4	1.50	5.00	20.00	283	5.60	柴油	600	2,400	7	1	6	
奇岩	北投區		112.04	4	1.20	3.50	14.00	372	4.00	柴油	263	1,052	5	1	4	
大業東	北投區		小計	7			10.50	610				1,203	8	1	7	
			98.03	4	0.90	1.50		364	5.20	電動	150					
			98.11	3	0.90	1.50		246	6.00	電動	201					
文林	北投區		小計	11			27.00	915				4,950	16	3	13	

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報		編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	113.12.26北市主公統字第1133011885號函修訂	表　　號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續7)

中華民國 115 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站座數(座)	抽水機設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(立方公尺/秒)	抽水量(立方公尺/秒)	運轉次數(臺次)①	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	馬力(H.P)	總計	開門	閥門	
			102.07	3	1.00	2.10		298	8.40	柴油	450					
			102.07	4	1.00	2.75		258	8.30	柴油	450					
			112.12	2	1.00	2.10		204	8.30	柴油	450					
			112.12	2	1.00	2.75		155	8.30	柴油	450					
洲美	北投區		105.11	5	1.35	4.38	21.88	318	5.30	柴油	575	2,875	10	3	7	

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報		編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	113.12.26北市主公統字第1133011885號函修訂	表　　號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續8)

中華民國 115 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站座數(座)	抽水機設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(立方公尺/秒)	抽水量(立方公尺/秒)	運轉次數(臺次)①	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	馬力(H.P)	總計	開門	閥門	
臨時站計		21		63			83.10	11,098				17,831	84	6	78	
樟新	文山區		89.06	2	0.80	1.00	2.00	255	7.20	柴油	140	280	2	-	2	
北憲	北投區		小計	4			16.00	572				4,200	5	1	4	
			102.01	1	1.20	3.00		92	3.50	柴油	600					
			88.02	1	1.20	3.00		74	3.50	柴油	600					
			89.01	2	1.50	5.00		406	6.20	柴油	1,500					
洲美(一)	北投區		小計	6			19.00	2,082				2,650	12	1	11	
			94.10	5	1.20	3.00		2,004	6.10	柴油	430					
			99.07	1	1.35	4.00		78	5.60	柴油	500					
洲美(二)	北投區		小計	2			6.00	65				3,400	6	2	4	
			94.10	1	0.90	2.00		36	7.40	柴油	1,700					
			94.10	1	1.35	4.00		29	6.70	柴油	1,700					
下八仙	北投區		95.03	3	1.12	3.00	9.00	253	6.20	柴油	465	1,395	6	1	5	
大業(二)	北投區		95.03	1	1.37	4.50	4.50	115	6.50	柴油	487	487	3	1	2	
中洲	士林區		小計	3			1.11	1,518				174	3	-	3	
			91.06	2	0.56	0.37		1,424	6.00	電動	57					
			96.04	1	0.56	0.37		94	10.00	電動	60					
社臨一	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	187	6.70	柴油	150	300	3	-	3	
社臨二	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	128	6.70	柴油	150	300	2	-	2	
社臨三	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	225	6.70	柴油	150	300	3	-	3	
社臨四	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	135	6.70	柴油	150	300	3	-	3	
社臨五	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	158	6.70	柴油	150	300	2	-	2	

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報		編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	113.12.26北市主公統字第1133011885號函修訂	表　　號	20535-05-02

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續9完)

中華民國 115 年 上 半年底

名稱	行政區	抽水站座數(座)	抽水機設施日期	抽水機						引擎			水門(座)			備註
				數量(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(立方公尺/秒)	抽水量(立方公尺/秒)	運轉次數(臺次)①	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	馬力(H.P)	總計	開門	閥門	
社臨六	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	150	6.70	柴油	150	300	3	-	3	
社臨七	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	145	6.70	柴油	150	300	3	-	3	
社臨八	士林區		85.02	2	0.80	1.00	2.00	142	6.70	柴油	150	300	2	-	2	
社臨九	士林區		小計	5			1.61	245				520	5	-	5	
			105.03	2	0.39	0.25		110	6.00	電動	104					
			96.04	3	0.56	0.37		135	8.00	電動	104					
社臨十	士林區		85.02	2	0.35	0.25	0.50	124	8.00	電動	50	100	2	-	2	
社增一	士林區		88.09	1	0.39	0.25	0.25	85	7.00	電動	50	50	1	-	1	
社增二	士林區		小計	7			1.99	842				380	7	-	7	
			88.09	1	0.39	0.25		235	7.00	電動	50					
			92.04	1	0.39	0.25		185	7.00	電動	50					
			96.04	3	0.56	0.37		226	10.00	電動	60					
			115.01	2	0.29	0.19		196	7.00	電動	50					
社增三	士林區		小計	6			2.00	833				1,300	6	-	6	
			88.09	2	0.39	0.25		374	7.00	電動	195					
			92.04	2	0.39	0.25		275	7.00	電動	380					
			106.04	2	0.50	0.50		184	6.00	電動	75					
社增四	士林區		小計	5			3.14	2,839				495	5	-	5	
			100.12	3	0.80	0.80		1,371	6.20	電動	125					
			96.04	2	0.56	0.37		1,468	7.50	電動	60					