

97 年度節約能源措施及成效情形

97 年度節約能源措施項目	成效	
	節省度數/年	節省費用/年
汰換市政大樓地下 1 樓南區停車場內燈具	約 11,520 度	約 29,722 元
汰換中央北區 11 臺飲水機	約 9,603 度	約 24,775 元
空調箱增設變頻器	約 159,690 度	約 412,000 元
市政大樓空調冰水主機第三期更新工程	約 214,592 度	約 553,647 元
汰換市政大樓安全門燈 200 組為 LED 型	約 35,040 度	約 90,403 元
空調主機運轉以能源監控電腦操控 空調冰水主機運轉	約 26,208 度	約 67,617 元
晚上 9 時關閉低層棟照明燈，12 時關閉樹叢燈、水管燈、步道燈等非必要照明	約 68,377 度	約 176,413 元
11 樓市長室及走道汰換為省電燈具及 LED 投射燈。	約 515 度	約 1,329 元
節省用電量總計	約節電 525,545 度	約 1,355,906 元

註：電費 1 度=2.58 元